

Комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – 38810000-6 - Обладнання для керування виробничими процесами (Станція автоматичного управління "КАСКАД-К" (1-10А) (або еквівалент)).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

83 700,00 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі пункту 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме **методом порівняння ринкових цін**. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Відповідно до застосованого методу було проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що

міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках та з урахуванням наданих комерційних пропозицій.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі є:

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

Таблиця 1

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ	ОБСЯГ У РАЗІ ЗАКУПІВЛІ	СПОСІБ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ	ПЕРІОД ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ(ІВ)
1.	Станція керування Каскад-К (1-10А) (або еквівалент) згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 38810000-6 -	9 штук	власними силами учасника-переможця	протягом строку визначеного умовами Договору (до 31.12.2024 року, якщо іншого строку не визначено умовами Договору)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

1. Об'єкт застосування: свердловина
2. Застосування: Управління 1-м трифазним свердловинним насосом потужністю до 4 кВт (струм не більше 10А)
3. Номінальна напруга електродвигуна ~ 380В, 50Гц
4. Шафа керування представляє собою металоконструкцію з дверцятами, що зачиняються на замок. В середині металоконструкції встановлені: прилад захисту та контролю електродвигуна, автоматичний вимикач, контактор, інші електричні компоненти. На дверях металоконструкції розташовуються: елементи для керування станцією, світлодіодний індикатор «робота».
5. Наявність комплекту датчиків рівня та датчика «сухого ходу»
6. Наявність індикації режимів роботи – Автоматичний/Ручний
7. Наявність цифрової світлодіодної індикації струму, що споживає насос
8. Наявність цифрової світлодіодної індикації коду аварії
9. Можливість аналізу причин виникнення аварій
10. Контроль і індикація аварійного стану
11. Автоматичне скидання аварії сухого ходу
12. Автоматичне захисне відключення електродвигуна в разі виникнення передаварійний і аварійних режимів
13. Станція повинна забезпечувати електроживлення і комплексний захист трифазного асинхронного електродвигуна свердловинного насоса від: • неприпустимих перенавантажень в момент пуску та в робочому режимі; • обриву однієї або двох фаз; • асиметрії струму; • короткого замикання; • «холостого» ходу електродвигуна;
14. Номінальний режим роботи станції згідно ДСТУ 3020-95 - тривалий
15. Робоче положення - вертикальне
16. Час спрацювання в схемі захисту: • при обриві будь-якої з фаз, сек. – 2 • при перекосі фаз, сек. – 10 • при перевантаженні 1,5 І_н струму, сек. – 15 • при «холостому» ході електродвигуна, сек. – 180 • при сигналі від датчика ДСХ, 5 сек. - 5
17. Затримка автоматичного перезапуску по аварії «сухого ходу», хв. - 15
18. Максимальна кількість запусків за 30 хв. - 5
19. Габаритні розміри шафи управління, мм (ШхВхГ) - 315х450х220
20. Маса, кг (не більше) - 9
21. Ступінь захисту станції при закритих дверях, згідно з вимогами ІЕС 60529 – ІР54
22. Кліматичне виконання згідно з вимогами ДСТУ EN 60529:2014 – У3
23. Група умов експлуатації в частині впливів механічних факторів зовнішнього середовища відповідно до вимог ГОСТ 17516.1.90 – М2

24. **Комплектація шафи керування:** шафа електротехнічна 315х450х220, мікропроцесорний прилад захисту і контролю, контактор електромагнітний, призначений для комутації силових ланцюгів, клемна колодка, призначена для підключення ДСХ, датчиків рівня або ЕКМ, проміжне реле, призначене для подачі сигналу на котушку магнітного пускача КМ1 при запуску насоса, ввідний автоматичний вимикач, призначений для комутації і захисту силових електричних ланцюгів від струмів короткого замикання і перевантаження, автоматичний вимикач, призначений для комутації і захисту електричних ланцюгів керування від струмів короткого замикання і перевантаження, лампа «Робота», зеленого кольору, кнопка «Пуск / Стоп», паспорт, інструкція з експлуатації, датчики рівня 3шт, датчик «сухого ходу».

25. Гарантія на товар повинна бути не менше ніж 12 місяців з дати отримання товару Замовником, але не менше гарантії заводу-виробника.
26. Товар має бути таким, що не має негативного впливу на середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, про що надає інформаційну довідку.
27. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, таким що раніше не використовувався, без механічних пошкоджень.
28. Товар має бути якісним та поставлятися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва.
29. Упаковка не повинна бути пошкодженою. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні.
30. Доставка (завантаження, транспортування, розвантаження, та інші супутні послуги, пов'язані із отриманням товару Замовником за адресою місця розташування останнього) Замовнику здійснюється за рахунок Постачальника.
31. У разі поставки Товару в якому виявлені дефекти або недоліки, Постачальник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок усунути дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості у строк не більш 5 календарних днів.
32. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе Постачальник.
33. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору та технічному завданню, що визначене умовами даної процедури закупівлі.
34. Товар неналежної якості підлягає обов'язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов'язаний замінити товар неналежної якості у строк не більше 5 календарних днів.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями та іншими нормативними документами, та нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, технічних регламентів) та чинному законодавству України щодо показників якості такого виду товару, забезпечувати його повну придатність для використання за призначенням.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України "Про публічні закупівлі" №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні

закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 3⁷-3⁸ розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.